




Control Systems

# Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : Maret 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Sen, 15/3/24	N-1	Balikpapan 1	9986	9983	-3				Naufan	
2	Sen, 15/3/24	N-3		2068	2068	0					
3	Sen, 15/3/24	N-6		973	970	-3					
4	Sen, 15/3/24	V-10		OPERASIONAL BERKELANJUTAN							
5	Sen, 15/3/24	V-11		3710	3708	-2					

## NOTE :

V-10 intermiten ~~kurang~~ teridentifikasi kurang daya, butuh pergantian jalur MCB.

\* ATG = Automatic Tank Gauge

