

Minggu Ke/Bulan/Tahun

: 1 / September / 2023

Total Kerusakan Sparepart

Total Verifikasi Total Oncall : 0 :4 Total Assist re-Callibration

Status
Done
Done
Done
Done

Kerusal	kan Sparepart		Status
		= =	

Pekerjaan Lainnya	Status
Installasi ATG O-25	Done

Assist re-Calibration ATG	Date
TK-101-T1B, TK-101-T1D, R-05, R-07	20/09/2023
TK-101-T1A, TK-101-T1C, C-20-01B, R-06	21/09/2023

PT. Control Systems

Mengetahui, PT. Pertamina RU V Balikpapan

MHAQQI T



		in i		-	bourses.
Minggu	Ke/	Bul	an/	l a	nun

: 2 / September / 2023

Total Kerusakan Sparepart

Total Assist re-Callibration

Total Verifikasi Total Oncall : 35

: 2

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
28/09/23 Assist Physical Check	Done		
30/09/23 Assist Physical Check	Done		
*			

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
. Inspeksi ATG dan MST E-07 "Overhaul"	Done		
. Pemasangan Baut Flange O-25	On Progress		
. Assist Physical Check per 3 bulan	Done		

PT. Control Systems

Mengetahui, PT. Pertamina RU V Balikpapan



Minggu	Ka/	Bulan	/Tahun
MINISER	Ne/	bulan	/ lanun

: 3 / Oktober / 2023

Total Kerusakan Sparepart Total Assist re-Callibration

:

Total Verifikasi Total Oncall : 20

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
Penambahan Silicon Gel pada RAPTOR V-6 dan V-7	Done		
			9
			111

PT. Control Systems

Mengetahui, PT. Pertamina RU V Balikpapan

An HADREL T



Minggu	Ke	Rulan	/Tahun
WILLIER	Ne/	Dulali	/ I alluli

: 4 / Oktober / 2023

Total Kerusakan Sparepart Total Assist re-Callibration

Total Verifikasi **Total Oncall** 

: 6

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
*			
		.00	

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Penambahan Silcion Gel pada RAPTOR P-2, P-8, O-21 dan O-22	Done		
b. Troubleshoot Kabel Power R-05 "kabel putus"	Done		9

PT. Control Systems

Mengetahui, PT. Pertamina RU V Balikpapan



Minggu	Va	/Dul-	n/T	hun
MINERA	Ne/	bula	m/16	anun

: 5 / Oktober / 2023

Total Kerusakan Sparepart

Total Verifikasi

:21

Total Assist re-Callibration

Total Oncall

:

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
6			

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Penambahan Silicon Gel Pada RAPTOR D20-08 dan O-23	Done		
b. Troubleshoot Power ATG R-08 "MCB Trip"	Done		

PT. Control Systems

Mengetahui, PT. Pertamina RU V Balikpapan

M. HARRY T