



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan : *Mai 2023*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	<i>Senin, 15/5/23</i>	TK-101-T1A	OM LAWE-Lawe	<i>10.058</i>	<i>10.059</i>	<i>1</i>				<i>31.8</i>	<i>31.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.060</i>						<i>Yandhika</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Senin, 15/5/23</i>	TK-101-T1F		<i>3198</i>	<i>3197</i>	<i>-1</i>				<i>30.4</i>	<i>30.6</i>	<i>0.2</i>	<i>0.017</i>							
3	<i>Rabu, 17/5/23</i>	TK-101-T1C		<i>11.837</i>	<i>11.853</i>	<i>16</i>				<i>37.5</i>	<i>37.0</i>	<i>0.5</i>	<i>0.256</i>						<i>Yandhika</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Rabu, 17/5/23</i>	TK-101-T1D		<i>3442</i>	<i>3440</i>	<i>-2</i>				<i>31.6</i>	<i>31.7</i>	<i>0.1</i>	<i>0.020</i>							
5	<i>Rabu, 17/5/23</i>	TK-101-T1E		<i>9.698</i>			OPERASIONAL BERKELANJUTAN													
6	<i>Rabu, 17/5/23</i>	TK-101-T1B		<i>12.900</i>			OPERASIONAL BERKELANJUTAN													
7	<i>Rabu, 17/5/23</i>	TK-101-T1G		<i>13.253</i>			OPERASIONAL BERKELANJUTAN													

NOTE :

PT.CS

[Signature]
Kebay

Terminal Lawe

[Signature]

MA-4

[Signature]