



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Sel. 27-12-22	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	3.133	3.132	- 1				29.1°	29.1°	0	0.017			0.017			Saguntari	A. Nugro
2	Rab. 28-12-22	TK-101-T1B		15.800	15.806	- 3				30.5	30.5	0	0.000			0.000			Nugro	Am
3		TK-101-T1C		11.579						OPERASIONAL			BERKELANJUTAN							
4		TK-101-T1D		5.198						OPERASIONAL			BERKELANJUTAN							
5	Sel. 27-12-22	TK-101-T1E		13.861	13.861	0				28.2°	28.2°	0	0.90			0.90			Saguntari	A. Nugro
6		TK-101-T1F		6.868						OPERASIONAL			BERKELANJUTAN							
7	Rab. 28-12-22	TK-101-T1G		8.457	8.457	0				34.6	34.6	0	0.119			0.119			Amir	Am

NOTE :

PT.CS

[Signature]

MAUCANA R

Terminal Lawe

[Signature]

Nugro

MA-4

[Signature]

Arslan P