


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : July 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Sen. 15/7/24	U-10	UTL	7904	7894	-10				Deon	
2	Sen. 15/7/24	U-11		7546	7538	-8					
3	Sen. 15/7/24	U-12		6234	6224	-10					
4	Sen. 15/7/24	U-13		10584	10541	-13					
5	-	U-14		OPERASIONAL BERKELANJUTAN							

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

