



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Mei 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)			Level Water (mm)			Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1		T-01A	DHP				OPERATIONAL & PRECAUTION				
2	Senin 26/4/24	T-01B		5603	5613	10					
3	Senin 26/4/24	V-16		3593	3549	-44	2551	2551	0		
4	Senin 26/4/24	V-17		1441	1565	118	1565	1565	0		
5	Senin 26/4/24	V-17B		3455	3455	0					

NOTE :

- a. +14 → gerak. level 6438 + 6550 level + 112 mm
water 6354 → 6380 level + 26 mm
- b. V-16 & V-17 ganti metode ngukur bottom → gantung.

* ATG = Automatic Tank Gauge

PTCS

DHP

MA-2