


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-LAWE RU V BALIKPAPAN

Bulan : Juni 2024


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	Manual	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Rab, 5-6-24	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	17120	17123	3				31.0	31.2	0.2							negro	
2		TK-101-T1B																		
3	sel, 4-6-24	TK-101-T1C		17028	17025	-3				32.6	32.8	0.2							3 apra	
4	sel, 4-6-24	TK-101-T1D		15527	15527	0				31.3	31.6	0.3								
5	sen, 3-6-24	TK-101-T1E		17440	17442	2				31.1	31.5	0.4								
6	sen, 3-6-24	TK-101-T1F		16749	16748	1				30.7	30.9	0.2								
7	sen, 3-6-24	TK-101-T1G		17060	17057	3				31.3	31.8	0.5								

NOTE :

PT.CS



Terminal Lawe



MA-4

