

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Desember 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
1	Rab / 22-11-23	A-1		1045	1051	2				45.4	45.0	0.4	0.187					Bayu	Sh		
2	Rab / 29-11-23	A-2		10826	10823	3				35.8	36.1	0.3	0.001					Bayu	Sh		
3	Rab / 22-11-23	A-3		10679	10685	6	10685	10685	0	47.7	47.0	0.7	0.001					} Bayu	} Sh		
4	Rab / 22-11-23	A-4		12490	12489	1				59.8	59.0	0.8	-								
5		A-5					CLEANING							CLEANING							
6		A-6		OVERHAUL																	
7		A-7		MODTANK																	
8	Rab / 29-11-23	A-15		1050	0.968	82	0.968	0.968	0	40.2	39.9	0.3	0.066					Bayu	Sh		
9		A-16		MODTANK																	
10		A-17		OVERHAUL																	
11	Rab / 29-11-23	A-18	1163	1189	26	1189	1189	0	29.9	29.0	0.9	0.155					Bayu	Sh			
12	Minggu / 17-12-23	A-19	8468	8468	0				31.5	31.0	0.5	0.001					Bayu	Sh			
13	Rab / 29-11-23	A-20	2890	2892	2				28.2	28.0	0.2	0.175					Bayu	Sh			
14		A-21				CLEANING			-	-	-	-	CLEANING			- KURNIAWAN	-				
15	Jum, 24-11-23	A-22	5476	5496	20	5496	5496	0	33.6	33.9	0.3	0.008					- KURNIAWAN	-			
16	Kam, 23-11-23	A-23	10694	10693	-1				37.5	37.0	0.5	0.001					- KURNIAWAN	-			
17	Jum, 24-11-23	A-24	2134	2132	-2				33.1	33.7	0.6	0.000					- KURNIAWAN	-			
18	Kam, 23-11-23	A-25	11296	11309	13	11309	11309	0	49.6	49.1	0.5	0.001					- KURNIAWAN	-			
19	Jum, 24-11-23	A-26	11513	11511	-2				51.8	52.0	0.2	0.021					- KURNIAWAN	-			
20	Kam, 23-11-23	A-27	1431	1428	-3				29.5	30.1	0.6	0.020					- KURNIAWAN	-			
21		A-28	OVERHAUL																		
22	Kam, 23-11-23	A-29	4272	4269	-3				32.3	32.9	0.6	0.011					KURNIAWAN	Sh			
23	Kam, 23-11-23	A-30	6923	6906	-17	6906	6906	0	41.9	41.2	0.7	0.001					Bayu	Sh			
24	Rab, 18-12-23	A-31	2544	2564	20				31.9	31.5	0.4	0.081					Bayu	Sh			
25	Rab, 18-12-23	A-32	1935	1905	30	1905	1905	0	27.7	27.0	0.7	0.047					KURNIAWAN	Sh			
26	Rab, 18-12-23	A-33	5892	5890	2				31.0	31.5	0.5	-					Bayu	Sh			


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
1	Selam, 13/12/23	D20-05A	STATION 5	5.517	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
2	Jum, 1-12-23	D20-05B		12246	12243	-3				35.9			1,223						- Kholil	- Kholil	
3	Sel, 20-11-2023	D20-05C		2965	3000	+35	3000	3000	0	33,3	33,1	0,3	0,004						2 ADI PN	2 ADI PN	
4	Sel, 28-11-2023	D20-05D		6213	6210	-3				32,7	32,5	0,2	0,004						AD1 PN	AD1 PN	
5		D20-06A		MODTANK																	
6	Sel, 19/12/23	D20-06B		5.520	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
7	Kamis, 30-11-23	D20-07A		1001	1003	+2				51.6			0						- M. Haryanto	- M. Haryanto	
8	Rab, 29-11-23	D20-07B		14519	14520	+1				60,2	59,6	0,6	0,160						- Soegi	- Soegi	
9	Jum, 1-12-23	D20-07C		14403	14402	-2				59,6			0						- Kholil	- Kholil	
10				TANK CLEANING																	
11	Rab, 29-11-23	D20-04B	POMPA R	9547	9578	+29	9578	9578	0	49,7			0						- Soegi	- Soegi	
12	Sel, 19/12/23	D20-04C		6882	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
13	Sen, 4-12-23	D20-01A		10508	10540	+32				31,9			0,004						- Soegi	- Soegi	
14	Sel, 19/12/23	D20-01B		10.338	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
15		D20-13A					MAINTANCE														
16	Jum, 24-11-23	D20-13B		2511	2542	+31	2542	2542	0	28,3	28,5	0,2	0						- Soegi	- Soegi	
17				MODTANK																	
18	Jum, 24-11-23	D20-15B		6114	6156	+42	6156	6156	0	31,5	30,6	0,9	0,163						- Soegi	- Soegi	
19	Kamis, 30-11-23	R-1		6528	6531	3				39,3	39,0	0,3	0,001						- M. Haryanto	- M. Haryanto	
20		R-2		MODTANK																	
21	Kamis, 30-11-23	R-3	10826	10825	-1				43,5	39,1	4,4										
22	Rabu, 29-11-23	R-4	684	681	-3				31,1			0									
23	Rabu, 29-11-23	R-5	11059	11055	-4	11055	11055	0	34,7	38,8	4,1	0,080						- Soegi	- Soegi		
24	Senin, 4-12-23	R-6	2030	2033	3				40,7	39,5	0,0	0									
25	Rabu, 29-11-23	R-7	9126	9125	-1				35,5	34,5	1	0									
26	Senin, 4-12-23	R-8	2054	2057	3				32,8	35,7	2,9	0						- Soegi	- Soegi		
27		R-9	OVERHAUL																		
28		R-10	OVERHAUL																		
29	Jumat, 1-12-23	D20-08	3161	3161	0				33,3	33,6	0,3							- Kholil	- Kholil		
30	Sel, 19/12/23	R-11	6047	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN												


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
31	—	V-3	STATION 8 / POMPA P	OVERHAUL																	
32	—	V-4		OVERHAUL																	
33	—	V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Rabu, 29-11-23	V-6		2785	2787	+2				32.2			0					3 Soepi	3		
35	Rabu, 29-11-23	V-7		1506	1509	+3				29.3			0					3 Soepi	3		
36	Jum, 8/12/23	N-2		5063	5061	-2				30.9			0					3 ADI PW	3		
37	Jum, 8/12/23	N-4		6344	6345	+1				33.3			Invalid					3			
38	Jum, 8/12/23	O-1		11.106	11.108	+2				82.1			0.404					3			
39	Sen, 11/12/23	O-2		9376	9377	+1				77.8			0.62					Rahmadi			
40	Seb, 21/11/23	O-6		2334	2335	+1				50.7			0.868					3			
41	Seb, 21/11/23	O-8		11.116	11.1340	+224	11.340	11.340	0	75.0			0.839					3			
42	Seb, 21/11/23	O-3		10.839	10.841	+2				83.9			0					3			
43	Seb, 21/11/23	O-4		6392	6394	+2				97.5			0.383					3			
44	Rab, 22/11/23	O-9		9255	9252	-3				69.0			0.338					Rahmadi			
45	—	O-10		OVERHAUL																	
46	Sen, 27/11/23	O-11		3619	3617	-2				36.1			0.001					- Soepi	-		
47	Rab, 22/11/23	O-12		9985	9988	+3				49.3			0.001					3 Rahmadi	3		
48	Rab, 22/11/23	O-13		4046	4049	+3				36.6			0.001					- Soepi	-		
49	Sen, 27/11/23	O-14		9967	9965	-2				80.7			0.398					- Soepi	-		
50	Jum, 24/11/23	D20-17		7044	7321	277	7321	7321	0	Invalid			0.255					3 Soepi	3		
51	Jum, 24/11/23	D20-18		11256	11257	+1				33.1			0.035					3 Soepi	3		
52	Seb, 21/11/23	O-15		11142	11.137	-5	11.137	11.137	0	32.6			0.004					3 Rahmadi	3		
53	Seb, 21/11/23	O-16		2680	2678	-2				32.0			0.023					3			
54	Seb, 19/12/23	O-17		2607	—	—	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
55	Jum, 24/11/23	O-18		9687	9687	0				52.9								Soepi			
56	Seb, 19/12/23	O-19		6629	—	—	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
57	Jum, 24/11/23	O-20		6985	6984	-1				35.5			0.015					Soepi			
58	Kam, 14/12/23	O-21		10.700	10.696	-4	10.696	10.696	0	38.8			0.126					3			
59	Seb, 21/11/23	O-22		662	659	-3				28.1			0.034					3			
60	Seb, 21/11/23	O-23		1032	1032	0				42.1			0.330					3 Soepi	3		


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
61	Kam, 14/12/23	O-24		998	998	1				583			0.461					Adi PN	Adi	
62		O-25					TANKI KORDING													
63	Sel, 19/12/23	D20-11		3398	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN										
64	Sab, 18/12/23	D20-12		2451	2451	0				28			0.007					Adi PN	Adi	
65	Sab, 11-12-23	P-31		1056	1055	-1				33.7			0.013					Adi PN	Adi	
66	Sab, 11.12.23	P-32		9838	9838	0				35.5			0.023					Adi PN	Adi	
67	Sel, 21-11-2023	P-1		10670	10689	-1				32.0	32.7	0.7	0.012					Adi PN	Adi	
68	Sel, 21-11-2023	P-2		1036	1039	-2				30.4	31.3	0.9	0.010					Adi PN	Adi	
69	Rab, 27/12/23	P-3		6561	6561	0				32.1			0.014					Adi PN	Adi	
70	Sel, 21-11-2023	P-4		2794	2797	-2				30.1	30.8	0.7	0.027					Adi PN	Adi	
71	Sab, 4-12-23	P-5		2428	2431	+3				34.4			0					Adi PN	Adi	
72	Rab, 22-11-23	P-7		2544	2542	-2				28.5	29.3	0.8	0.021					Adi PN	Adi	
73	Rab, 22-11-23	P-8		2912	2915	+3				29.9	29.5	0.4	0.137					Adi PN	Adi	
74	Sel, 21-11-23	D20-03		6559	6502	+43	6502	6502	0	30.1			0.015					Adi PN	Adi	
75	Jum, 15-12-23	D-320-12		2654	2656	+2				44.1			0					Adi PN	Adi	
76	Rab, 6-12-23	D-320-02A		9003	9000	-3				75.8			0					Adi PN	Adi	
77	Rab, 6-12-23	D-320-02B		18395	18397	+2				85.5			0					Adi PN	Adi	
78	Rab, 6-12-23	C20-01A		605	602	3				29.9			0.121					Adi PN	Adi	
79	Sel, 19/12/23	C20-01B		3142	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN										
80	Rab, 27/12/23	D20 - 15A		11.253	11.259	1				30.6			0.492				Adi PN	Adi		
81	Rab, 27/12/23	D20 - 04A		13.921	13.830	-91				71.7			0				Adi PN	Adi		

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

 PT.CS

OM

 M. Fiqeh. W

MA 4

 RIZKI P.