



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : April 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG			Manual			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish		
1	Sei, 28-3-24	A-1		1080	1079	1				38.8	38.2	0.6											
2	Kom, 19-4-24	A-2		1063	1061	2				40.7	40.1	0.6											
3	Sei, 20-3-24	A-3		1268	1265	3				37.0	36.5	0.5											
4	Sei, 18-3-24	A-4		1280	1237	3				36.8	36.0	0.8											
5		A-5		CLEANING																			
6		A-6		OVERHAUL																			
7		A-7		MODTANK																			
8	Sei, 19-3-24	A-15		10596	10450	146	10481	10450	1	41.2	41.9	0.7											
9		A-16		MODTANK																			
10		A-17		OVERHAUL																			
11		A-18		CLEANING																			
12	Sei, 16-4-24	A-19		11848	11842	1				30.8	30.1	0.7	0.019	0.009	10								
13	Sei, 30/3/24	A-20		2547	2552	10	2557	2557	0	29.0	29.5	0.5											
14		A-21		OVERHAUL																			
15	Sei, 25-3-24	A-22		6758	6755	3				29.2	29.0	0.2	0.000	0.000	0								
16	Sei, 25-3-24	A-23		7634	7631	3				29.5	29.9	0.4											
17	Sei, 26-3-24	A-24		3657	3654	3				30.6	30.9	0.3	0.000	0.000	0								
18	Sei, 25-3-24	A-25		6233	6232	1				28.9	28.2	0.7											
19	Sei, 26-3-24	A-26		5168	5165	3				30.6	30.9	0.3	0.021	0.000	0								
20	Sei, 25-3-24	A-27		12712	12709	3				29.1	29.5	0.4											
21		A-28		OVERHAUL																			
22	Sei, 26-4-24	A-29		6678	6675	3				30.4	30.0	0.4	0.019	0.000	0								
23		A-30		CLEANING																			
24	Sei, 19-4-24	A-31		6905						OPERANDAL			BERHELAN DULAH										
25	Sei, 16-4-24	A-32		8691	8688	3				29.7	29.0	0.7											
26	Sei, 16-4-24	A-33		3041	3039	2				29.8	29.5	0.3											

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)				Temperature (°C)				Level Water (mm)				Operator	
				Pengukuran		Koreksi						Pengukuran		Koreksi		Nama	Pafaf
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish		
1	2024, 13/4/24	D20-05A	STATION 5	6585	6588	+3				33.8	33.5	0.3				- Adol PW	-
2	2024, 2/4/2024	D20-05B		2624	2621	-3				27.3	27.0	0.3				- Doyi	-
3	2024, 17/4/24	D20-05C		2561	2558	-3				30.1	30.0	0.1				- Adol PW	-
4	2024, 2/4/24	D20-05D		5446	5448	+2				28.2	28.6	0.4				- Doyi	-
5		D20-06A															
6	2024, 13/4/24	D20-06B		2337			OPERASIONAL		BEKELAHUTAN								
7	2024, 26/3/24	D20-07A		12550	12552	+2				39.8	39.4	0.4				- Ardic	-
8	2024, 27/3/24	D20-07B		13933	13935	+2				46.7	46.1	0.6				- Ardic	-
9	2024, 27/3/24	D20-07C		1004	1001	-3				35.8	35.5	0.3				- Ardic	-
10	2024, 19/4/24	D20-04A		816			OPERASIONAL		BEKELAHUTAN								
11	2024, 5/4/24	D20-04B	POMPA R	2511	2508	-3				47.7	46.9	0.8				- Doyi	-
12	2024, 5/4/24	D20-04C		11048	11050	+2				57.9	57.8	0.1				- Doyi	-
13	2024, 3/4/24	D20-01A		7409	7412	+3				31.3	31.2	0.1				- Doyi	-
14	2024, 3/4/24	D20-01B		7077	7075	-2				32.2	32.5	0.3				- Doyi	-
15		D20-13A															
16	2024, 26/3/24	D20-13B		5415	5417	+2				28.4	28.2	0.2				- Ardic	-
17	2024, 2/4/24	D20-15A		3860	3858	-2				26.0	26.2	0.2				- Doyi	-
18		D20-15B															
19	2024, 5-4-24	R-1		4008	4009	1				49.0	49.5	0.5				- Doyi	-
20		R-2															
21	2024, 3-4-24	R-3	POMPA R	2080	2055	-25		2055	2055	0	42.0	42.3	0.3			- Doyi	-
22		R-4															
23	2024, 2-4-24	R-5		2032	2031	-1				29.9	29.5	0.4				- Doyi	-
24	2024, 2-4-24	R-6		2036	2039	-2				37.0	36.5	0.5				- Doyi	-
25	2024, 3-4-24	R-7		1190	5189	-1				42.0	41.5	0.5				- Doyi	-
26	2024, 2-4-24	R-8		10797	10799	2				40.7	40.8	0.1				- Doyi	-
27		R-9															
28		R-10															
29	2024, 31-3-24	D20-08		8156	8152	-4		8152	8152	0	33.3	33.6	0.3			- Doyi	-
30	2024, 31-3-24	R-11		2131	2143	+12		2143	2143	0	40.4	40.7	0.			- Doyi	-

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)				Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran		Selisih	Koreksi		Selisih	ATG		Selisih	Pengukuran		Koreksi		Selisih	Nama	Paraf		
				ATG	Manual		ATG	Manual		ATG	Manual		ATG	Manual	ATG	Manual				ATG	Manual
31	Pa6, 17/4/24	V-3	STATION 8 \ POMPA P	8011	8035	+24	8035	8035	0	41.1	41.0	0.1									
32	Pa6, 17/4/24	V-4		1107	1106	-1				31.9	31.8	0.1									
33	-	V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Pa6, 17/4/24	V-6		2769	2772	+3				35.2	35.0	0.2									
35	Pa6, 17/4/24	V-7		1.503	1505	+2				32.4	32.2	0.2									
36	Se1, 16/4/24	N-2		955	959	+3				31.8	31.5	0.3									
37	Se1, 16/4/24	N-4		890	893	+3				31.4	31.0	0.4									
38	-	O-1					CLEANING					CLEANING									
39	Se1, 16/4/24	O-2		9343	9341	-2				63.77	63.5	0.2									
40	Se1, 25/3/24	O-3		8160	8161	+1				71.7	71.5	0.2									
41	Se1, 25/3/24	O-4		10013	10014	-1				51.8	51.6	0.2									
42	Se1, 30/3/24	O-6		4413	4336	-77	4336	4336	0	58.5	58.2	0.3									
43	Se1, 01/04/23	O-8		1052	1058	+3				45.2	45.0	0.2									
44	Se1, 26/03/24	O-9		1103	1100	-3				45.5	45.0	0.5									
45	-	O-10		OVERHAUL																	
46	Se1, 26/03/24	O-11	1067	1065	-2				31.3	31.0	0.3										
47	Se1, 26/03/24	O-12	344	343	-1				36.2	36.0	0.2										
48	Se1, 26/03/24	O-13	1240	1240	-2				31.9	31.5	0.4										
49	Se1, 01/04/24	O-14	9202	9201	-1				62.4	62.2	0.2										
50	Se1, 18/4/24	D20-17	2396	2323	-73	2323	2323	0	40.7	40.5	0.2										
51	Se1, 18/4/24	D20-18	12949	12950	+1				29.4	29.3	0.1										
52	Se1, 18/4/24	O-15	1000	1003	+3				46.9	46.8	0.1										
53	Se1, 18/4/24	O-16	4917	4914	-3																
54	-	O-17	1707			CLEANING					CLEANING										
55	Pa6, 3/4/24	O-18	1073	1071	-2				31.1	31.0	0.1										
56	Pa6, 3/4/24	O-19	1246	1246	0				35.4	35.3	0.1										
57	Pa6, 3/4/24	O-20	1692	1042	0				38.2	38.1	0.1										
58	Se1, 2/4/24	O-21	1208	1298	0				36.4	36.3	0.1										
59	Se1, 2/4/24	O-22	912	912	0				36.1	36.0	0.1										
60	Se1, 2/4/24	O-23	1053	1049	-10	1049	1049	0	34.4	34.2	0.2										

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG			Manual			ATG			Manual			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish		
61	Jun, 19/4/24	O-24		1525	1513	-12	1513	1513	0	65.3	65.2	0.1										Adhmasi	
62	Jun, 19/4/24	O-25		1080	1080	0				59.0	59.5	0.5										Adhmasi	
63	Jun, 19/4/24	D20-11		8015	8035	16	8035	8035	0	32.7	32.5	0.2										Step	
64	Jun, 19/4/24	D20-12		2779	2779	0				36	36.5	0.5										Step	
65	Jun, 19/4/24	P-31		9113	9105	-8	9105	9105	0	29.5	29.6	0.1										Adhmasi	
66	Jun, 19/4/24	P-32		1396	1394	-2				29.3	29.2	0.1										Adhmasi	
67	Jun, 25/3/24	P-1		10522	10524	+2				29.4	29.2	0.2										Step	
68	Jun, 25/3/24	P-2		10463	10462	-1				29.9	29.9	0										Step	
69	Jun, 25/3/24	P-3		5049	5049	+2				26.4	26.2	0.2										Step	
70	Jun, 25/3/24	P-4		2824	2827	+3				30.0	30.5	0.5										Step	
71		P-5								OVERHAUL													
72	Jun, 25/3/24	P-7		8555	8558	+3				26.9	26.2	0.2										Step	
73	Jun, 25/3/24	P-8		10573	11005	432	11005	11005	0	35.3	35.2	0.1										Step	
74	Jun, 1/4/24	D20-03		12031	12033	+2				29.2	29.1	0.1										Step	
75	Jun, 19/4/24	D-320-12		10936			OPERATION AC				BERRECAHANAN											Step	
76	Jun, 17/4/24	D-320-02A		8166	8163	-3				82.5	82.4	0.1										Step	
77	Jun, 17/4/24	D-320-02B		8737	8739	+2				76.8	76.8	0.1										Step	
78		C20-01A					BLASTING																
79	Jun, 19/4/24	C20-01B		9895			OPERATION AC				BERRECAHANAN											Step	

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS
Step

OM
Step

MA 4
Step