


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Juni 2023


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Rabu, 14/6/23	T-01A	DHP	5996	6035	39	6045	6035	-10	5896	5936	40	5954	5944	-10	f RENDRA	f
2	Rabu, 14/6/23	T-01B		5810	5805	-5	862	862	0								
3	Rabu, 14/6/23	V-16		1832	1822	-10											
4	24/5/23	V-17		3975	3965	-10											
5	Rabu, 14/6/23	V-17B		5519	5509	-10											

NOTE :

PT.CS




DHP



RENDRA

MA-2



M. Asmri