



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : *Juni 2023*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Paku, 7.6.23	N-1	Balikpapan 1	9359	9356	-3				f.	Endok. r
2	Paku, 7.6.23	N-3		8035	8035	0					
3	Paku, 7.6.23	N-6		4140	4172	24					
4	Paku, 9.6.23	V-10		2365	2365	0					
5	Paku, 7.6.23	V-11		3345	3345	0					

NOTE :

a. N-6 rooftop GWT tidak stabil selisih 24 mm.

