


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Agustus 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Sen 4/8/23	T-01A	DHP	6311	6301	-10				6228	6218	-10				M. Nurman F	
2	Sen 4/8/23	T-01B		6529	6517	-12				1014	1004	-10					
3	Sen 4/8/23	V-16		3225	3217	-8											
4	Sen 4/8/23	V-17		1425	1225	-200											
5	Sen 4/8/23	V-17B		1201	1278	-13											

NOTE :

c. Flange GWR V-17 berpindah posisi lagi

