



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : Oktober 2024

No	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Selasa 8/10/24	U-10	UTL	7544	7540	0				Muiswanto	
2	Selasa 8/10/24	U-11		7315	7310	3					
3	Selasa 8/10/24	U-12		7587	7592	10					
4	Selasa 8/10/24	U-13		10608	10583	-15					
5		U-14		OPERASIONAL			BERECUASIAN				

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

