

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Februari 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Rab, 1/02/2023	A-1		1122	1016	-106	1016	1016	0	35,3			0,235			0,235	}	Syarifuddin		
2	Rab, 1/02/2023	A-2		1134	1131	-3				36,3			0			0				
3	Rab, 1/02/2023	A-3		2309	2312	+3				49,9			0			0				
4	Rab, 1/02/2023	A-4		11592	11479	-103	11479	11479	0	57,3			0			0				
5	Rab, 1/02/2023	A-5		10855	10852	-3				48,3			0,905			0,905				
6	-	A-6		OVERHAUL																
7	-	A-7		BELUM			SERAH TERIMA			PT. WIKA										
8	Sen, 13-2-23	A-15		997	996	-1				30,4			0,049			0,049	-	-		
9		A-16		MODTANK																
10	Kam, 9-2-2023	A-17		1509	1503	-6				49,3			0,958			0,958	}	}		
11	Kam, 9-2-2023	A-18		7938	7857	-81	7857	7857	0	31,9			0,950			0,950				
12	-	A-19		CLEANING																
13	Kam, 9-2-23	A-20		7654	7651	-3				28,1			0,670							
14	-	A-21		OVERHAUL																
15	Sen, 30-1-23	A-22		9946	9940	-6				29,2	29,2	0	0			0	}	KURNIAWAN		
16		A-23		OPERASIONAL BERKELANJUTAN																
17	Sen, 30-1-23	A-24		1187	1190	3							0			0				
18	-	A-25		OVERHAUL																
19	Sen, 30-1-23	A-26		12817	12814	-3				39,9	39,6	0,3	21			21	}	KURNIAWAN		
20	Sen, 30-1-23	A-27		1327	1329	2				29,0	29,5	0,5	20			20				
21	Sen, 30-1-23	A-28		931	934	3				28,1	28,0	0,1	0			0	}	Fahru Lb		
22	Sen, 6-2-23	A-29		8183	8150	-33				28,0	28,2	0,2	0			0				
23	Sen, 6-2-23	A-30		8485	8486	1				34,9	35,0	0,1	0			0	Fahru Lb			
24		A-31		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN										}	Ebes		
25	Kam, 16-2-23	A-32		5452	5453	1				26,6	26,6	0	0,028			0,028				
26	Kam, 16-2-23	A-33		12991	12988	-3				34,6	34,6	0								

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
1	Kamis, 2/2/2023	D20-05A	STATION 5	1358	13515	-3				36,9			1,132			1,132			Bgs		
2	Kamis, 2/2/2023	D20-05B		10082	10081	-1				31,3			1,223			1,223			Bgs		
3	Sen, 30/01/2023	D20-05C		13414	13393	-1,1				33,4			0,001			0,001			J. Dede		
4		D20-05D											0,001			0,001					
5	-	D20-06A		MODTANK																	
6		D20-06B		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN														
7	Kam, 2-2-23	D20-07A		14421	14419	-2				63,7			0			0			Bgs		
8	Kam, 16-2-23	D20-07B		977	980	+3				38,9			0,001			0,001			Soegi		
9	sel, 31-1-23	D20-07C		14280	14277	-3				64,3			0,000			0,000			Mithyeni		
10	-	D20-04A		TANK CLEANING																	
11		D20-04B	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN												Soegi			
12	Kam, 16-2-23	D20-04C	2966	2969	+3				63,9			0,215			0,215						
13		D20-01A	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN															
14		D20-01B	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN															
15	Sen, 6/2/2023	D20-13A	572	568	-3				27,6			0,011			0,011			Soegi			
16	Jum, 20/1/2023	D20-13B	2655	2654	-1				27,7			0,001	0,001	0				Dede			
17	-	D20-15A	MODTANK																		
18	Jum, 20/1/2023	D20-15B	2556	2556	0				33,1			0,121	0,121	0				Dede			
19	sel, 24-1-23	R-1	POMPA R	4971	4969	-2				34,3			0			0			Samuel		
20	-	R-2		MODTANK																	
21	Jum, 17-2-23	R-3		10800	10797	-3				37,4			378			378			Samuel		
22	sel, 24-1-23	R-4		696	697	1				30,2			0			0			Bgs		
23	Kam, 2-2-23	R-5		11071	11070	-1				38,3			0			0			ADI PN		
24	Rob, 25-1-23	R-6		1992	1990	-2				37,9			0			0			Bgs		
25	Rob, 25-1-23	R-7		4457	4460	1				34,3			0			0			ADI PN		
26	Jum, 03-2-23	R-8		10909	10910	1				32,3			0			0			Bgs		
27	Rob, 25-1-23	R-9		1910	1911	1				27,7			359			359			ADI PN		
28		R-10																			
29	Sen, 6-2-23	D20-08	4156	4155	-1				35,7												
30		R-11	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN															

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
31	Sel. 7-2-23	V-3	STATION 8 \ POMPA P	7996	7996	0				31.2			0			0			Z Sugi	Z	
32	Sel. 7-2-23	V-4		BELUM	SERAH	TERIMA.															
33	-	V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Sel. 7-2-23	V-6		2.826	2826	0				31.1			0			0					
35	Sel. 7-2-23	V-7		1520	1521	+1				29.0			0			0					
36	Sel. 14-2-23	N-2		1017	1017	+6				28.0			0.651			0.651					
37	Sel. 14-2-23	N-4		3664	3664	0				29.8			0			0					
38	SEN. 30-1-23	O-1		11.067	11.064	-3				75.4			0.450			0.450					
39	Rab. 25-1-23	O-2		5013	5011	-2				64.9			0.629			0.629					
40	Rab. 25-1-23	O-3		7219	7218	-1				101.7			0.020			0.020					
41	Sel. 14-2-23	O-4		7064	6817	-247	6817	6817	0	98.0			0.506			0.506					
42	Sel. 24-1-23	O-6		1838	1837	-1				72.2			1000			1000		Samuel			
43	Rab. 01-02-23	O-8		10.893	10.892	-1				67.4			0.579			0.579					
44	Sen. 30-1-23	O-9		1.073	1.074	+1				71.3			0.365			0.365					
45	Rab. 25-1-23	O-10		9.889	9.890	+1				31.8			0.001			0.001					
46	Rab. 01-02-23	O-11		1.632	1.635	+3				24.3			0.000			0.000					
47	Kam. 02-02-23	O-12		0.367	0.366	-1				30.6			0.000			0.000					
48	Sen. 30-1-23	O-13		2802	2805	+3				34.0			0.000			0.000					
49	Rab. 01-02-23	O-14		53.44	53.43	-1				57.2			0.578			0.578					
50	Kam. 16-02-23	D20-17		5935	5936	+1				-			0.228			0.228					
51	Kam. 16-02-23	D20-18		8131	8134	+3				30.1			0.033			0.033					
52	Sel. 31-1-23	O-15		1030	1028	-2				28.1			0.001			0.001					
53	Sen. 30-1-23	O-16		1.001	1.001	0				27.6			0.022			0.022					
54		O-17																			
55	Rab. 1-1-23	O-18		8390	8391	1				64.0			0.287			0.287					
56		O-19		OPERASIONAL			BERKELANDUTAN														
57	Rab. 1-1-23	O-20		3503	3502	-1				32.6			0.015			0.015					
58	Sel. 24-1-23	O-21		11.125	11.126	1				63.4			0.331			0.331		Samuel			
59		O-22		BELUM	SERAH	TERIMA				PT. WIKI											
60	Sen. 30-1-23	O-23		10.880	10.880	0				63.4			0.331			0.331					

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
61	Kam, 2-1-23	O-24		10.982	10.977	-5				70.3			0.989			0.989			Pgs		
62		O-25		TANK CLEANING																	
63		D20-11		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN														
64		D20-12		LUBANG			UKUR TIDAK BISA VERIFIKASI														
65	Sen, 31-1-23	P-31		8984	8984	0				31			0.014			0.014			zhang	gy	
66	Sen, 31-1-23	P-32		7986	7986	0				28.8			0.014			0.014					
67	Kom, 2-2-23	P-1		0902	899	-3				28.7			0.012			0.012			Pgs		
68	Jum, 3/2/23	P-2		10647	10645	-2				31.1			0.014			0.014			Pgs		
69	-	P-3		MODTANK																	
70	-	P-4		MODTANK																	
71	Jum, 3/2/23	P-5		8155	8158	+3				40.7			0			0			mox		
72	-	P-7		MODTANK																	
73		P-8		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN														
74		D20-03		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN														
75	Sen, 6-2-23	D-320-12		2590	2592	+2				39.5			0			0			z	z	
76	Sen, 6-2-23	D-320-02A		9.484	9485	+1				30.7			0			0			z	z	
77	Jum, 3-2-23	D-320-02B		1283	1285	2				70.3			0			0			Pgs		
78		C20-01A		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN														
79		C20-01B		1986	1985	-1				21.8											

NOTE :

PT.CS
[Signature]

QM
[Signature]

MA 4
[Signature]