




Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : Nov - Des 2022

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Des/16-12-22	U-10	UTL	7802	7800	-2											} Viridan			
2	Kan/15-12-22	U-11		7789	7570	-139														
3	Kan/15-12-22	U-12		6983	6970	-13														
4	Des/16-12-22	U-13		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN													
5	Des/16-12-22	U-14		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN													

NOTE :

tinggi lubang ukur :

U10 → 9534 / 9099

U11 → 9085 / 9502

U12 → 9301 / 9128

U13 → 14080 / 12797

U14 → 15550 / 14698

Bottom.

* Display U-11 diatas tangki kabur.

* Display U-10 diatas tangki kabur.

