



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan : Juni

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Kam, 8-06-23	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	10809			OPERASIONAL BERKELANJUTAN											Saparam - Agan		
2	Rab, 7-06-23	TK-101-T1B		14605	14607	2				33.7	33.9	0.2	0.918							
3	Kam, 8-06-23	TK-101-T1C		16531			OPERASIONAL BERKELANJUTAN													
4	Sel, 06-06-23	TK-101-T1D		10959	10456	-3				31.9	32.3	0.4	0.020							
5	Kam, 8-06-23	TK-101-T1E		17640			OPERASIONAL BERKELANJUTAN													
6	Kam, 8-06-23	TK-101-T1F		10351			OPERASIONAL BERKELANJUTAN													
7	Sel, 06-06-23	TK-101-T1G		9008	9007	-1				30.0	30.2	0.2	0.066							

NOTE :

PT.CS

[Signature]

Roby

Terminal Lawe

[Signature]

MA-4

[Signature]