



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : April 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Rabu, 28/3/24	N-1	Balikpapan 1	9380	9377	-3					
2	Rabu, 28/3/24	N-3		2067	2067	0					
3	Rabu, 28/3/24	N-6		970	960	-10					
4		V-10		OPERATOR			BETTER MAINTENANCE				
5	Rabu, 28/3/24	V-11		1322	1325	3					

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT. CS

Balikpapan 1

MA-1