





Monthly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Wednesday, June 19, 2024


ATG PERFORMANCE



PROBLEM FOUND

LIST ITEM	STATUS
• Kurang Power FJB14 dan FJB15 "tagging kabel di SS 68 tidak ditemukan"	Fix
• Troubleshoot temperatur ATG D20-04C "Menunggu tanki stanby, Perlu ganti card"	Hold
• Troubleshoot ATG R-1 dan R-3 "Kapasitor terbakar"	Fix
• Terminal ATG Raptor P-7 Korosif	Fix
• Troubleshoot sinyal intermitten ATG O-9	Fix

Total Resetting level Monthly



KERUSAKAN SPARE PART

LIST ITEM	STATUS
• Display GWR U-11 dan U-10 (UTL).	Rusak
• MST D20-17 "Menunggu Overhaul".	Rusak
• FWL E-3, O-3 dan R-3 Error "Pergantian MST"	Rusak

Assist re-Calibration ATG

--

Total Verifikasi : 104
Total On Call : 7
Total Kerusakan SparePart :
Total Assist re-Calibration ATG :

PT. Control Systems

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

ALFAN