


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN


Bulan : November 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Senin / 13-11-23	N-1	Balikpapan 1	10299	10296	-3				g.	
2	Senin / 13-11-23	N-3		2069	2067	-2					
3	Senin / 13-11-23	N-6		126	-	-					
4	Senin / 13-11-23	V-10		2347	2347	0					
5	Senin / 13-11-23	V-11		2870	2868	-2					

NOTE : a. N-6 masih kosong

* ATG = Automatic Tank Gauge


PT.CS



Balikpapan 1



MA-1



Abnu.m