



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Kam. 6-4-23	TK-101-T1A	OM LAWE-Lawe	10.139						35.9			0.026					} Ade	} A	
2	Kam. 6-4-23	TK-101-T1B		6398						29.0			0.872							
3	Kam. 6-4-23	TK-101-T1C		5165						29.4			0.256							
4	Rab. 5-4-23	TK-101-T1D		3663	3660	-3				34.4	33.8	-0.6	0.020			0.020				
5	Set. 4-4-23	TK-101-T1E		15374	15379	0				31.0			0.776			0.776				
6	Set. 4-4-23	TK-101-T1F		6416	6417	+1				30.6			0.700			0.700				
7	Set. 4-4-23	TK-101-T1G		13690	13690	0				32.2			0.118			0.118				

NOTE :

