



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : September 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Selatan, 5/9/23	N-1	Balikpapan 1	8772	8770	-2				A. Fikri	
2	Selatan, 5/9/23	N-3		2033	2033	0					
3	Selatan, 5/9/23	N-6		5218	126	5092	126	126	0		
4	Selatan, 5/9/23	V-10		2352	2352	0					
5	Selatan, 5/9/23	V-11		2936	2938	2					

NOTE :

- a. N-6 level stuck
akan dilakukan perbaikan jaringan sinyal di loading.
Selatan. 6 september 2023 .
- b. ada perubahan nilai dielectrical constant pada liquid.
di tangki menjadi > 10 dari 3,5
signal strength 1,200 \rightarrow 7379.77 mV.
- c. DT: DeepTape / manual found 1/5

