



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Januari 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )			Level Water (mm)			Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Des, 5/1/24	T-01A	DHP	7362	7365	3				Lutfi	
2	Des, 5/1/24	T-01B		4391	4371	-20					
3	Des, 5/1/24	V-16		3265	3275	10	3285	3276	-10		
4	Des, 5/1/24	V-17		5196	5060	136	5070	5060	-10		
5	Des, 5/1/24	V-17B		5517	5507	-10					

NOTE :

\* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

DHP

MA-2