



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-LAWE RU V BALIKPAPAN

Bulan : Juli 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Temp (°C)			Pengukuran			Koreksi			Level Air (mm)			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih					
1	Sei. 4. 07. 23	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	13.311	13.311	0				30.4			0.024									- Syarifuddin	- K2
2	Kam. 5. 7. 23	TK-101-T1B		4.683			OPERASIONAL			BERSEKELANDUTAN													
3	Kam. 5. 7. 23	TK-101-T1C		14.143			OPERASIONAL			BERSEKELANDUTAN			0.019									3 Syarifuddin	3 K2
4	Sei. 4. 07. 23	TK-101-T1D		8.700	8.701	+1				32.3			0.019										
5	Sei. 4. 07. 23	TK-101-T1E		9.563	9.564	+1				30.2			0.036										
6	Kam. 5. 7. 23	TK-101-T1F		13.908			OPERASIONAL			BERSEKELANDUTAN													
7	Sei. 4. 07. 23	TK-101-T1G		3009	3010	+1				28.9			0.073									- Syarifuddin	- K2

NOTE :

PT.CS

Terminal LAWE

MA-4