




Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : April 2023


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Senin, 21/3/23	T-01A	DHP	6278	6279	-1				6184	6174	-10				Surius	
2	Selasa, 21/3/23	T-01B		6603	6595	-8				1039	1031	-8					
3	Jumat, 24/3/23	V-16 17B		5411	5398	-13				2752	2752	0				Rian	
4	Jumat, 24/2/23	V-17		5622	5612	-10				300	300	0					
5	Jumat, 24/3/23	V-17B 16		3985	3975	-10				3985	3985	0					

NOTE :

PT.CS



DHP



MA-2

