



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun

: 1 / Mei / 2024

Total Verifikasi

: 6

Total Oncall

: 1

Total Kerusakan Sparepart

:

Total Assist re-Calibration

:

On Call	Status
a) Upgrading D80-07A.	Selesai

Kerusakan Sparepart	Status
WLS 03 Rusak	

Pekerjaan Lainnya	Status
a) Pemeliharaan Mumpun upgrading D80-7A b) Mumpun upgrading D-19 c) Troubleshoot FNL D-5	Bertanggungjawab Bertanggungjawab Bertanggungjawab

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP , BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun
Total Verifikasi
Total Oncall

: II / Juni / 2024
: 42
: 2

Total Kerusakan Sparepart :
Total Assist re-Calibration :

On Call	Status
a. Troubleshoot Power FJB 1 & 13 "Kapain terbakar di THE power" (R1SR3) b. Runtung D2011 dan D2012	Selamat Selamat

Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status
a) Troubleshoot FJB - 01 "Kapain terbakar" b) Troubleshoot FWL V-03 "FWL upper limit" c) Power UP FJB 14.	Selamat Selamat Selamat

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

ALFAN



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun
Total Verifikasi
Total Oncall

: III / Juni / 2014
: 12
: 2

Total Kerusakan Sparepart
Total Assist re-Calibration

:
:

On Call	Status
a. Upgrading A-27	Done.

Kerusakan Sparepart	Status
Boord Terminal Block tank P7	

Pekerjaan Lainnya	Status
a. Troubleshoot Radar P-7 "Kering terminal Rusak"	Done
b. Dismanur. E-06	Done.

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 14/ Juni/ 2024
Total Verifikasi : 18
Total Oncall : 3

Total Kerusakan Sparepart :
Total Assist re-Calibration :

On Call	Status
a. Trouble shoot ATG A-33 "angyal wipi sort"	Done.
b. trouble shoot ATG P-9 " tank. singgal ke tank master"	Done
c. Standby pilling tangki P-9	Done

Kerusakan Sparepart	Status
a. Radar switch terminal. korosi P-7.	Korosi


Pekerjaan Lainnya	Status
a. Trouble shoot tangki ATG P-7 "Radar switch terminal rusak korosi"	Done
b. Dismantle ATG E-6	

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems


Koby

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan


Arian



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun
Total Verifikasi
Total Oncall

: V / Juni / 2024
: 25
: 1

Total Kerusakan Sparepart
Total Assist re-Calibration

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
a. Standby piling Tanki P-g 'Verifikasi'	Done.		

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Demamile ATG A-18 b. Troubleshoot sinyal intermiten ATG tangki O-g c. Demamile ATG E-3 d. Installasi power P-g dan tarik sinyal ke tank master	Done. Done Done Done		

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan




ATG-AN