



Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP , BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Total Kerusakan Sparepart

Total Assist re-Calibration

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
a. Upgrading ATG from REX to RAPTOR D20-07C b. Upgrading ATG from REX to RAPTOR D20-11	Done Done		

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Instalasi ATG dan MST R-9 b. Instalasi ATG C20-01A	Done Done		

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP , BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 2 / April / 2024
Total Verifikasi : 23
Total Oncall :

Total Kerusakan Sparepart :
Total Assist re-Calibration :

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Prepare kabel upgrading O-1.1 dan O-13 b. Mencari kabel sinyal ATG tertimbun di tanah "R.9"	On Progress Lost		

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

ALSAHWA



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 3 / Mei / 2024
Total Verifikasi : 17
Total Oncall : 4

Total Kerusakan Sparepart :
Total Assist re-Calibration :

On Call		Status	Kerusakan Sparepart		Status
a. Upgrading ATG Rex to Raptor O-13		Done			
b. Troubleshoot komunikasi sinyal T-1B "komunikasi kehalangan Crane"		Done			
c. Power Up MCB FJB-13, FJB-12, FJB-03		Done			
d. Troubleshoot FJB-14 "MCB trip"		Done			
Pekerjaan Lainnya		Status	Assist re-Calibration ATG		Date

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

PUSAN



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 4 / Mei / 2024
Total Verifikasi : 27
Total Lemburan : 1

Total Kerusakan Sparepart :
Total Assist re-Calibration :

Lemburan		Status	Kerusakan Sparepart		Status
a. Troubleshoot FJB-05 "Kabel Netral dari SS longgar"		Selesai			
Pekerjaan Lainnya		Status	Assist re-Calibration ATG		Date
a. Prepare Kabel A-27 untuk Upgrading		Selesai			
b. Troubleshoot FWL V-3 "Bug Software"		Masih Berlanjut			

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan