



**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Dabu tanggal 27..... bulan September..... tahun 2023..... kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih		
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	PR-4	14:47	2785			2794			+ 9	2794	
2	020-58	14:47	974			2123			+ 149	2123	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System

DAVID

Balikpapan, 27-September.....2023

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

ALVAN

2. OM Production

Dwi Karyana



**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan September tahun 2023, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih		
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	O-19	12:00	10273			10273			+29		
2	O-16	12:00	10929			10929			+5		
3	N-2	12:00	5002			4982			-20		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,


PT. Control System

  
M. Awan 88n


Balikpapan, 28-09-2023

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

  
M. Awan 88n

2. OM Production

  
M. Awan 88n



**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Tumak tanggal 29 bulan September tahun 2023, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :


NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih		
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	P-8	14:25	9125			9111			-14		
2	P-2	14:20	999			1009			1009		
3	N-9	14:17	5046			5010			-36		
4	V20-12	14:07	3017			3092			25		
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,


PT. Control System

  
M. Awaludin


Balikpapan, 29-09-2023

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

  
Area 4 / ME

2. OM Production

  
OM Production





**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Sabtu tanggal 30 bulan September tahun 2023..... kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :


NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG				
			ATG			Manual Dipping			Selisih				
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu		
1	A-1	09:51	10049			10025			-19		10025		
2	B-8	10:27	10842			10767			-75		10767		
3	O-2	19:32	1292			1296			4		1296		
4	O-8	19:34	10982			10871			-111		10871		
5	D20-5D	19:35	3004			3025			21		3025		
6	D20-5C	19:36	7592			7567			-25		7567		
7	O-24	19:37	8972			8980			8		8980		
8													
9													
10													

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System

  
M. Awaluddin

Balikpapan, 30 - 09 - 2023

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

  
Arian W

2. OM Production

  
Duta Karya DA



**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini Monday tanggal 01 bulan Oktober tahun 2023, kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi						Hasil Resetting ATG		
			ATG			Manual Dipping			Selisih		
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	D20-7B	11:50	14457	0.09	88.3	14463	0.09	89.3	4	0.19	59.3
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System

  
Achmad - 3

Balikpapan, 1 - 10 - 2023

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

2. OM Production

  
Hendry 5





**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG)**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V BALIKPAPAN**

Pada hari ini 2023 tanggal 11..... bulan 10..... tahun 2023..... kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan Verifikasi data dan Resetting ulang alat ukur Automatic Tank Gauging (ATG) PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V Balikpapan dengan data sebagai berikut :

NO	Tanki	Jam	Data Verifikasi			Selisih			Hasil Resetting ATG		
			Manual Dipping								
			Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu	Minyak	Air	Suhu
1	020-1A	14.30	103.28			103.22			103.2		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Setelah dilakukan data Verifikasi dan Resetting ulang, dinyatakan Automatic Tank Gauging (ATG) tersebut memenuhi syarat dapat digunakan kembali berdasarkan masa berlaku Surat Izin Penggunaannya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Resetting,

PT. Control System

  
 DAVID


Balikpapan, 11 Oktober.....2023

PT. PERTAMINA (PERSERO) RU V

1. Maint. Area 4 / ME

  
 M. Iqbal Wardhani

2. OM Production

  
 M. Iqbal Wardhani