


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Juni 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Rabu, 12/6/24	T-01A	DHP	6763	6863	100	6863	6864	0	6710	6810	100	6810	6810	0	M. Naufal H	
2	Rabu, 12/6/24	T-01B		6269	6175	-89	6175	6175	0								
3	Rabu, 12/6/24	V-16		2760	2769	9											
4	Rabu, 12/6/24	V-17		5109	5109	0											
5	Rabu, 12/6/24	V-17B		5580	5560	10											

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

[Signature]

DHP

[Signature]

MA-2

[Signature]