

## Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : Januari 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Rabu, 11-11-2023	U-10	UTL	7.663	7.675	12	7.685	7.675	-10									Dedy	[Signature]	
2	Rabu, 11-11-2023	U-11		7.547	7.423	-124	7.433	7.423	-10											
3	Rabu, 11-11-2023	U-12		6.913	6.883	-30	6.893	6.883	-10											
4	Kamis, 5-1-2023	U-13		10.559	10.529	-30	10.539	10.529	-10											
5	Rabu, 11-11-2023	U-14		13.075	13.065	-10														

**NOTE :**

- U-10 dilebihkan 10mm, kualitas signal radar bagus diatas 10.000, Display dibawah ada selisih +30mm dengan aktual radar.
- U-11 dilebihkan 10mm, kualitas signal radar bagus diatas 10.000, Display dibawah ada selisih -30mm dengan aktual radar, Referensi point lubang ukur tidak ada, jadi saya tetapkan dan tulis spidol di lubang ukur, TU lubang ukur berubah 9.530 menjadi 9.000.
- U-12 dilebihkan 10mm, kualitas signal radar bagus diatas 10.000

**PT.CS**

[Signature]  
MAULANA R

**UTL**

[Signature]  
Dedy

**MA-1**

[Signature]  
M-R Fy S.