



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : Mei 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Rabu, 15/5/24	U-10	UTL	3685	3677	-8				M. Syarifuddin	
2	Rabu 15/5/24	U-11		7895	7865	-10					
3	Rabu, 15/5/24	U-12		6322	6312	-10					
4	Rabu, 15/5/24	U-13		10504	10494	-10					
5		U-14									

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS	
-------	--

UTL	
-----	--

MA-1	
------	--