



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : September 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Kem 12/9/24	U-10	TL	7762	7759	-3				ALSO	ALSO
2	Kem 12/9/24	U-11		7406	7396	-10					
3	Kem 12/9/24	U-12		7607	7607	0					
4	Kem 24/9/24	U-13		9146	9135	-13					
5	Kem 27/9/24	U-14		OPERASIONAL BERKELANJUTAN							

NOTE : U13 → GDU mere sabara

U10, U11 → GDU mere sabara "Field signal Indicator"

\* ATG = Automatic Tank Gauge

PTCS

UTL

MA-1