



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Juli 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish		
1	Senin 17/07/23	T-01A	DHP	6090	6085	-5				5990	5980	-10					
2	Senin 17/07/23	T-01B		5519	5509	-10				1249	1239	-10					
3	Senin 17/07/23	V-16		3055	3045	-10											
4	Senin 17/07/23	V-17		291	236	-5											
5	Senin 17/07/23	V-17B		OPERATOR AL				BERKECANDUTAN									

NOTE :

PT.CS

DHP

MA-2

M. TAUPK

M. TAUPK