



Control Systems

Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Hari, Tanggal	: Selasa 20 / 8 / 2023	Nama Pekerja			
Jam Masuk	: 11.00	Roby (Site Manager)		David (Teknisi)	
Jam Keluar	: 13.30	Titin Agustina (Admin)		Achmad Rudi (Safetyman)	
Area	: Lawe-Lawe	Achmad Jainudin (Teknisi)		Arya Buana (Safetyman)	
		Maulana Rachman (Teknisi)	✓	Ariyanto (Driver)	
		Hendi Adi Gama (Teknisi)		Munadi Iskandar (Driver)	✓
		M Awalludin (Teknisi)	✓		
		Total pekerja : 3 Orang			
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status
a. Verifikasi ATG TK-101-T1F selisih + 1 mm TK-101-T1G selisih + 1 mm		Done.			

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan



Control Systems

Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Hari, Tanggal	: Rabu, 30 - 9 - 23	Nama Pekerja			
Jam Masuk	: 10:30	Roby (Site Manager)		David (Teknisi)	
Jam Keluar	: 16:00	Titin Agustina (Admin)		Achmad Rudi (Safetyman)	
Area	: Lawe - Lawe	Achmad Jainudin (Teknisi)		Arya Buana (Safetyman)	
		Maulana Rachman (Teknisi)	✓	Ariyanto (Driver)	
		Hendi Adi Gama (Teknisi)		Munadi Iskandar (Driver)	✓
		M Awalludin (Teknisi)	✓		
		Total pekerja : 3 Orang			
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status
1) Verifikasi ATG TK -101 -TID selisih -3 mm		Done			

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan



Control Systems

Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN



Hari, Tanggal	: Rabu, 31 Agustus 2023	Nama Pekerja			
Jam Masuk	: 11.00	Roby (Site Manager)		David (Teknisi)	
Jam Keluar	:	Titin Agustina (Admin)		Achmad Rudi (Safetyman)	
Area	: Lawe - Lawe	Achmad Jainudin (Teknisi)		Arya Buana (Safetyman)	
		Maulana Rachman (Teknisi)	✓	Ariyanto (Driver)	
		Hendi Adi Gama (Teknisi)		Munadi Iskandar (Driver)	✓
		M Awalludin (Teknisi)	✓		
		Total pekerja : 3 Orang			
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status
a. Verifikasi ATG					
TK- 101 - T1A selisih 0 mm					
TK- 101 - T1B selisih 44 mm.					

PT. Control Systems

Roby

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

[Signature]