



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : Juli 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish		
1	Rabu, 12/7/23	N-1	Balikpapan 1	9323	9323	0					
2	Rabu, 12/7/23	N-3		2034	2034	0					
3	Rabu, 12/7/23	N-6		574	571	-3					
4	Rabu, 12/7/23	V-10		2367	2369	2					
5	Rabu, 12/7/23	V-11		1357	1370	3					

NOTE :

PT.CS

Balikpapan 1

MA-1