




Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : *Maraf 2029*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Sen, 8/3/24	U-10	UTL	7562	7550	-12				Wipud	
2	Sen, 8/3/24	U-11		7665	7655	-10					
3	Sen, 8/3/24	U-12		7613	7603	-10					
4	Sen, 8/3/24	U-13		10.535	10.549	-11					
5	Sen, 8/3/24	U-14		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN				

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

