



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : Januari 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisin	ATG	DT	Selisin		
1	Kam, 28/12/23	N-1	Balikpapan 1	10266	10289	3				Firda Rahmat uwan	
2	Kam, 28/12/23	N-3		2069	2068	-1					
3	Kam, 28/12/23	N-6		5222	3960	1262	3961	3960	1		
4	Kam, 28/12/23	V-10		2352	2354	2					
5	Kam, 28/12/23	V-11		1139	1139	0					

NOTE :

- a. N-6 perlu disetting nilai dc untuk kembali normal.
dc > 10.

PT.CS

Balikpapan 1

MA-1