



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : *Februari 2024*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Dum, 16/2/24	U-10	UTL	7580	7570	-10				Sam	[Signature]
2	Dum, 16/2/24	U-11		7630	7617	-13					
3	Dum, 16/2/24	U-12		6925	6915	-10					
4	Dum, 16/2/24	U-13		10434	10422	-12					
5	Dum, 16/2/24	U-14		10726	OPERASIONAL BERKEDARUK						

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

