





Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN


Bulan : Maret 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Kamis, 9/3/2023	U-10	UTL	8,080	8,070	-10					
2	Kamis, 9/3/2023	U-11		8,125	8,120	-5					
3	Kamis, 9/3/2023	U-12		6,938	6,938	0					
4	Kamis, 9/3/2023	U-13		10,533	10,525	-8					
5	Jumat, 10/3/2023	U-14		13,001	12,992	-9					

NOTE :

PT.CS  
  
Rofay

UTL  
  
Mason

MA-1  
  
Abnu . M