

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : *November 2023*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	<i>Senin, 13-11-23</i>	T-01A	DHP	<i>6515</i>	<i>6505</i>	<i>-10</i>				<i>6415</i>	<i>6430</i>	<i>15</i>				<i>Rian</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Senin, 13-11-23</i>	T-01B		<i>5761</i>			<i>OPERASIONAL BERKELANOUTAN</i>										
3	<i>Senin, 13-11-23</i>	V-16		<i>2647</i>	<i>2659</i>	<i>12</i>	<i>2669</i>	<i>2659</i>	<i>-10</i>								
4	<i>Senin, 13-11-23</i>	V-17		<i>4042</i>	<i>4030</i>	<i>-12</i>											
5	<i>Senin, 13-11-23</i>	V-17B		<i>735</i>	<i>722</i>	<i>-13</i>											

NOTE :

PT.CS
[Signature]
[Signature]

DHP
[Signature]
Rian

MA-2
[Signature]
[Signature]