

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : *Agustus*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Kam, 3/8/23	N-1	Balikpapan 1	9314	9311	-3				Mania	[Signature]
2	Kam, 3/8/23	N-3		2035	2032	-2					
3	Kam, 3/8/23	N-6		3784	3805	21					
4	Kam, 3/8/23	V-10		2365	2365	0					
5	Kam, 3/8/23	V-11		2437	2434	-3					

NOTE :

