



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : I / Desember / 2022
Total Verifikasi : 38
Total Oncall : -

Total Kerusakan Sparepart : -
Total Assist re-Callibration : -

On Call	Status

Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status
a. Troubleshoot N4 FWL, MST. Kabel belum terkoneksi.	Finish

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

M. Hadda T.

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : II / Desember / 2022
 Total Verifikasi : 6.
 Total Oncall :

Total Kerusakan Sparepart :
 Total Assist re-Callibration :

On Call	Status
a. Assisting Physical Check dengan OM.	Sabtu, 31/12/22

Kerusakan Sparepart	Status


Pekerjaan Lainnya	Status
a. Troubleshoot komunikasi LPG C-70-01B dan temp.	Hold.
b. Assisting Physical Check dengan OM.	

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems



Mengetahui,
 PT. Pertamina RU V Balikpapan



Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : III / Januari / 2023
 Total Verifikasi : 22
 Total Oncall : -

Total Kerusakan Sparepart : -
 Total Assist re-Callibration : -

On Call	Status
a. Troubleshoot tank R9 Kommunikasi sinyal MST	Done Senin/2/2/2023

Kerusakan Sparepart	Status


Pekerjaan Lainnya	Status
a. Troubleshoot A-20 Kabel GDU → RTG "Korosiif" kematikan air.	Hold.
b. Troubleshoot E-3 Pergantian Kabel MST ke ATG	Hold.
c. Troubleshoot O19, kat RTG kematikan air	Finish.
d. Troubleshoot C70-012 komunikasi sinyal.	Finish Hold.

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems



Mengetahui,
 PT. Pertamina RU V Balikpapan


M. Haceri T.

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 14 / Januari / 2023
 Total Verifikasi : 13
 Total Oncall :

Total Kerusakan Sparepart : 1
 Total Assist re-Callibration :

On Call	Status

Kerusakan Sparepart	Status
a. Terminal RAPTOR P2 → O11	Done.

Pekerjaan Lainnya	Status
a. Troubleshoot P32 "FWL b Temp"	Done.
b. Troubleshoot D80 7B "Pergantian Kabel."	Hold.
c. Troubleshoot P2 "Pergantian terminal"	Done.

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems

Mengetahui,
 PT. Pertamina RU V Balikpapan



 RIDHO SEPTI

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP , BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : V / Januari / 2024
 Total Verifikasi : 7
 Total Oncall : -

Total Kerusakan Sparepart : 2
 Total Assist re-Calibration : -


On Call	Status

Kerusakan Sparepart	Status
1) RDU 017 dan 01	

Pekerjaan Lainnya	Status
a) Ganti RDU Rusak 017 dan 01.	

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems



Mengetahui,
 PT. Pertamina RU V Balikpapan


 RIDHO SEPTI