



Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN


Control Systems

Hari, Tanggal	: Sabtu, 16 Januari 2024	Nama Pekerja		
Jam Masuk	: 08.00	Roby (Site Manager)	David (Teknisi)	
Jam Keluar	: 16.00	Xigmasaharany (Admin)	Achmad Rudi (Safetyman)	✓
Area	: DHP	Achmad Jalinudin (Teknisi)	Arya Buana (Safetyman)	
		Maulana Rachman (Teknisi)	Arlyanto (Driver)	✓
		Hendi Adi Gama (Teknisi)	Munadi Iskandar (Driver)	
		M Awalludin (Teknisi)		
Total pekerja		: 4		Orang
Deskripsi Pekerjaan		Deskripsi Pekerjaan		Status
a. Trouble shoot GUR T-1B level tidak akurat		Hold		
GUR T-1B dituduh rusak setelah dicoba dipindah di tangki T-1A. GUR masih tetap tidak bisa membaca level yang akurat dan sinyal echonya juga hilang. selanjutnya dicoba diberikan sparepart.				

PT. Control Systems

  
10/1/24

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

  
10/1/24



**Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance**  
**Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN**

Control Systems		Nama Pekerja			
Hari, Tanggal	:	Karnas, 18 Januari 2024			
Jam Masuk	:	Roby (Site Manager)	David (Teknis)		✓
Jam Keluar	:	XigmaSaharany (Admin)	Achmad Rudi (Safetyman)		✓
Area	:	Achmad Jalmudin (Teknis)	Arya Buana (Safetyman)	✓	✓
		Maulana Rachman (Teknis)	Aryanto (Driver)		
		Hendi Adi Gama (Teknis)	Munadi Iskandar (Driver)		
		M Awalludin (Teknis)			
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Total pekerja : 4 Orang
a. Troubleshoot T1B		Done.			
• Ganti card primary GUP dengan card T-1A lama.					
• level kembali normal.					
• level air juga dapat dideteksi					

PT. Control Systems

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan





**Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance**  
**Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN**


Control Systems

Hari, Tanggal		: Jumat, 5 Januari 2024							
Jam Masuk	:	07.30		Roby (Site Manager)			David (Teknisi)		
Jam Keluar	:	16.00		XigmaSaharany (Admin)			Achmad Rudi (Safetyman)		✓
Area	:	DHP		Achmad Jainudin (Teknisi)			Arya Buana (Safetyman)		
				Maulana Rachman(Teknisi)		✓	Ariyanto (Driver)		✓
				Hendi Adi Gama (Teknisi)					
				M Awalludin (Teknisi)			Munadi Iskandar (Driver)		
						Total pekerja : 5 Orang			
Deskripsi Pekerjaan				Status	Deskripsi Pekerjaan				Status
a. Trouble shot Ruil T-1B "Ruil kaca noise"				Done.					
Untuk sementara pembacaan meter diilangkan karena menyebabkan noise									
b. Verifikasi GWP				Done					
T-01A seluruh 3mm									
T-01B seluruh - 20 mm									
V-16 seluruh 10 mm									
V-17 seluruh 136 mm									
V-17B seluruh - 16 mm									

PT. Control Systems

  
P. 2024

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

  
16/11/24