


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : September 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Rabu, 13/9/23	T-01A	DHP	6118	6140	22	6140	6140	0	6040	6035	5				RENDRA	
2	Rabu, 13/9/23	T-01B		5427	5400	-7				3256	3236	20					
3	Rabu, 13/9/23	V-16		2442	2442	0											
4	Rabu, 13/9/23	V-17		2859	2849	-10											
5	Rabu, 13/9/23	V-17B		1237	1227	-10											

NOTE :

DT : DeepTape / MANUAL SOUNDING

