




Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN


Bulan : November 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Sen, 14-11-23	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	16272	16271	-1				30.8			0.015					Rutriso	f.	
2	Kam, 16-11-23	TK-101-T1B		2882			CLEANING													
3	Kam, 16-11-23	TK-101-T1C		16714	16716	+2				31.6	30.7	0.9	0.256					Sutriso	h	
4	Kam, 16-11-23	TK-101-T1D		13.315			OPERASIONAL						BERKELANUTAN							
5	Kam, 16-11-23	TK-101-T1E		9.328			OPERASIONAL						BERKELANUTAN							
6	Kam, 16-11-23	TK-101-T1F		15.261			OPERASIONAL						BERKELANUTAN							
7	Das, 15/11/23	TK-101-T1G		10225	10228	3				30.7	30.8	0.1	0.100					Rutriso		

NOTE :

PT.CS

Kutny

Terminal Lawe

Sutriso

MA-4

Hansmanur.