


Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : Juni 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Juni, 19/6/24	N-1	Balikpapan 1	9832	9830	-2				Masruri A.	
2	Juni, 19/6/24	N-3		2066	2066	0					
3	Juni, 19/6/24	N-6		1909	1908	-1					
4	Juni, 19/6/24	V-10		526	MEN	INGGU	LOADING				
5	Juni 19/6/24	V-11		2821	2821	0					

NOTE : V-10 sling sensor menyentuh heater

* ATG = Automatic Tank Gauge

