



## Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Mei 2023


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Jumat, 12/5/23	T-01A	DHP	6945	9950	5				6774	6760	-14				M. TAUFIK	
2	Jumat, 12/5/23	T-01B		7020	7010	-10				1262	1252	-10					
3	Jumat, 12/5/23	V-16		2952	2942	-10				2606							
4	Jumat, 12/5/23	V-17		5025	5024	-1				1314							
5	Jumat, 12/5/23	V-17B		4020	4010	-10				2075							

NOTE :

**PT.CS**



**DHP**



M. TAUFIK A.

**MA-2**

