



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : Nov - Des 2022

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Des / 16-12-2022	N-1	Balikpapan 1	9809	9800	-9												} septian {	} sp {	
2	Des / 16-12-2022	N-3		521	365	-156	375	375	0											
3	Des / 16-12-2022	N-6		3629	625	-3004	635	635	0											
4	Des / 16-12-2022	V-10		775	775	0	785	785	0											
5	Des / 16-12-2022	V-11		1.980	1375	-5	1388	1388	0											

NOTE :

N₁ → 11.115

N₃ → 7.707

N₆ →

V₁₀ → 7.455

V₁₁ → 5.680.

