




Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : Agustus 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Des 16/8/24	U-10	UTL	7906	7903	-3					
2	Des 16/8/24	U-11		7690	7692	2					
3	Des 16/8/24	U-12		7645	7645	0					
4		U-13		OPERASI/ON/AL			BERKELANJUTAN				
5	Des 16/8/24	U-14		11.596	11.595	-1					

NOTE :

\* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

UTL

MA-1