




Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : Januari 2024

No	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid ( mm )						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Pabu, 3/1/24	U-10	UTL	7680	7695	-5				Umanan	
2	Pabu, 3/1/24	U-11		7670	7660	-10					
3	Pabu, 3/1/24	U-12		6792	6783	-9					
4	Pabu, 3/1/24	U-13		9580	9590	-10					
5	Pabu, 3/1/24	U-14		13019	13009	-10					

NOTE :

- a. U-13 baru standby, kemungkinan oil masih menempel di saringan karena level masih turun 1 mm

\* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

UTL

MA-1