



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : Desember 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish		
1	Pada 1/2/23	U-10	UTL	7670	7670	-10				Haeli Wurudu	
2	Pada 13/12/23	U-11		7510	7501	-9					
3	Pada 15/12/23	U-12		6824	6814	-10					
4	Pada 1/12/23	U-13		10583	10523	-10					
5		U-14		09481	82424	27740					

NOTE :

- a. Garis nilai dc (dilevel constant) U-13
2,5 ← 9 menjadi 9 ← 10 "indikan filling level hilang"

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

UTL

MA-1